Заполненный опросный лист необходимо направить
по электронной почте urv@nt-rt.ru
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

КАРТА ЗАКАЗА

на устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное
УЭРВ 1М

ЗАКАЗЧИК:

Наименование предприятия
адрес_____тел. _____

Тип регулирующего клапана:
- 25с48нж; (без обозначения буквы)
А - 25нж48нж

Диаметр условного прохода трубопровода Ду, мм (выбирается из ряда: 25, 40, 50 80,100, 150, 200, 250)

Давление регулируемой среды кгс/см2 (выбирается из ряда: 16, 25, 40, 63)

Тип привода:
- МЭП 6300/63-25-IIВТ4 для Ду 25, 50;
- МЭП-6300/125-40-IIВТ4 для Ду 25, 50, 80;
- МЭП 6300/63-63-IIВТ4 для Ду 25, 50, 80, 100;
- МЭП 6300/160-160-IIВТ4 для Ду 150, 200;
- МЭП 6300/10- 63-IIВТ4 для Ду 25, 50, 80, 100, 150;
- МЭПК 6300 - IIВТ4 для Ду 25, 50, 80, 100, 150, 200, 250;
- AUMA * для Ду 25, 50, 80, 100, 150, 200, 250.

Тип блока сигнализации положения выходного вала (датчика)**
- БСПТ-21;
- БСПИ-21;
- БСПТ-26;
- БСПТ-26.1 (обновленный БСПТ-26);
- БСПТ-IIВТ6;
- БСПР-IIВТ6;
- БСПМ-IIВТ6.

Материал ответных фланцев:
- сталь 20;
- 12Х18Н9Т;
- 09Г2С.

Примечание***

УЭРВ 1М									**шт.**
УЭРВ 1М									**шт.**
УЭРВ 1М									**шт.**
УЭРВ 1М									**шт.**

Примечание:
* требуется заполнение дополнительного опросного листа
** применяемость блоков сигнализации положения:
- БСПТ-21 для МЭП-6300/160-160, МЭП-6300/10-63;
- БСПИ-21для МЭП-6300/160-160, МЭП-6300/10-63;
- БСПТ-26 для МЭП-63-0,63-03, МЭП-6300-63-25, МЭП-6300/125-40
- БСПТ-26.1 (разработан взамен устаревшего БСПТ-26)
- БСПТ-IIВТ6 для МЭПК-6300-IIВТ4
- БСПР-IIВТ6 для МЭПК-6300-IIВТ4
- БСПМ-IIВТ6 для МЭПК-6300-IIВТ4
*** указываются иные требования не входящие в стандартное обозначение или карту заказов

Устройство УЭРВ 1М поставляется в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками и крепежом.

Рекомендуется применять: пускатели бесконтактные реверсивные ПБР 3А или трехпозиционные тиристорные усилители серии ФЦ-0620 для бесконтактного управления трехфазными двигателями электрических исполнительных механизмов систем автоматического регулирования технологическими процессами.